

26. 03. 2018

Ilość załączników .....  
Podpis *Kulesza*

TAURON Dystrybucja S.A.  
Oddział w Częstochowie  
al. Armii Krajowej 5, 42-202 Częstochowa  
Infolinia: +48 32 606 0 616  
info@tauron-dystrybucja.pl

*12510 26.03.2018*



1011603661



Częstochowa, dn. 23.03.2018r.

Gmina Gorzów Śląski  
ul. Wojska Polskiego 15  
46-310 Gorzów Śląski

TDS/NMG/AW/91/2018-03-23  
1011336296

Dotyczy: warunków technicznych przyłączenia nowych opraw oświetlania ulicznego przy ulicy Sienkiewicza w miejscowości Gorzów Śląski.

W odpowiedzi na Państwa wniosek o określenie warunków technicznych przyłączenia do sieci dystrybucyjnej dla dobudowy nowego punktu świetlnego informujemy, że wyrażamy zgodę na dobudowę nowych opraw oświetlenia drogowego w ramach istniejącej mocy przyłączeniowej.

Przesyłamy warunki techniczne przyłączenia nowych punktów świetlnych dla wskazanej lokalizacji:  
- Gorzów Śląski ul. Sienkiewicza.

Z poważaniem

**TAURON Dystrybucja S.A.**  
Oddział w Częstochowie  
Starszy Specjalista ds. Przygotowania i Rozliczeń  
*[Signature]*  
**Andrzej Wójcik**

Sprawę prowadził: Andrzej Wójcik  
tel. kom. 516 113 535

Załączniki:  
1x warunki techniczne przyłączenia  
K/o:  
1 x NMG

TAURON Dystrybucja S.A.  
Oddział w Częstochowie  
al. Armii Krajowej 5, 42-202 Częstochowa  
Infolinia: +48 32 606 0 616  
info@tauron-dystrybucja.pl



Częstochowa, dn. 22.03.2018r.

Gmina Gorzów Śląski  
ul. Wojska Polskiego 15  
46-310 Gorzów Śląski

TDS/NMG/AW/91/2018-03-22  
1011336296

Dotyczy: uzgodnienie warunków technicznych przyłączenia oprawy oświetlenia ulicznego przy ulicy Sienkiewicza w miejscowości Gorzów Śląski.

Odpowiadając na pismo z dnia 14.02.2018 roku w sprawie określenia warunków przyłączenia dla dobudowy nowego punktu świetlnego w miejscowości Gorzów Śląski przy ul. Sienkiewicza informujemy, że wyrażamy zgodę na przyłączenie do sieci TAURON Dystrybucja S.A. oprawy oświetleniowej o mocy wnioskowanej 0,07 kW w ramach istniejącej mocy przyłączeniowej, bez konieczności zawierania umowy przyłączeniowej.

**I. Przy realizacji zadania należy spełnić następujące warunki:**

1. Miejscem przyłączenia do sieci będzie linia oświetlenia drogowego słup nr 5 zasilany ze stacji transformatorowej SN/nN „**Gorzów Sienkiewicza, CZZ30725**”.
2. Miejscem rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych i granicą eksploatacji będą zaciski prądowe linii skojarzonej na istniejącym słupie nr 5, w kierunku projektowanej instalacji.
3. Zakres prac związany z przyłączaniem obiektu do sieci do wykonania przez **Wnioskodawcę**:
  - a) Na istniejącym słupie nr 5 w linii napowietrznej nN zainstalować oprawę oświetlenia ulicznego o mocy 70W zgodną ze standaryzacją przyjętą w TAURON Dystrybucja S.A. w II klasie ochrony i szczelnością nie mniejszą niż IP-65 (oprawy sodowe),
  - b) nowe elementy sieci trwale oznaczyć w celu wyodrębnienia majątku – czarny napis na białym tle określający właściciela.

**Wybudowane elementy sieci pozostaną na majątku Gminy.**

**II. Informacje dodatkowe.**

1. Instalację przyłączanego obiektu od miejsca rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych Wnioskodawca winien wykonać we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami prawa budowlanego dla urządzeń elektroenergetycznych. Termin realizacji zadania związanego z przyłączeniem projektowanych elementów sieci uzgodnić z Jednostką Terenową Olesno ul. Dobrodzieńska 19.
2. Istniejące urządzenia oświetlenia drogowego są czynnymi urządzeniami energetycznymi, które znajdują się pod napięciem, prace przyłączenia do sieci należy



wykonać metodą prac pod napięciem (PPN) z zachowaniem szczególnej ostrożności pod nadzorem Regionu SN/nN Częstochowa Zachód. Informujemy, że prace PPN na sieci będącej własnością T.D. S.A. mogą wykonywać tylko osoby posiadające stosowne upoważnienia do wykonywania tego typu prac wydane przez TAURON Dystrybucja S.A.

2. TAURON Dystrybucja S.A. Oddział Częstochowa oferuje wykonanie usługi zabudowy nowych punktów świetlnych na podstawie Państwa procedur przetargowych.

3. Przyłączane przez Wnioskodawcę urządzenia nie mogą wprowadzać do sieci zakłóceń o poziomie wyższym niż dopuszczalne, określone w przepisach.

4. Nowo projektowane urządzenia oświetleniowe pozostaną na majątku Gminy i będą eksploatowane ze względu na podłączenie do istniejącej sieci oświetleniowej stanowiącej majątek TD przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddział Częstochowa.

Ważność warunków ustala się na dwa lata od daty niniejszego pisma.

### III. Wykaz dokumentów wymaganych przy zgłoszeniu gotowości przyłączenia obiektu do przyłączenia do sieci TAURON Dystrybucja S.A.:

1. Zgłoszenie gotowości instalacji do przyłączenia na wzorze „ZI” dostępnym na stronie internetowej [www.tauron-dystrybucja.pl](http://www.tauron-dystrybucja.pl), który w części dotyczącej złożenia oświadczenia o stanie technicznym wykonanej instalacji, winien być potwierdzony przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia,
2. Przyłączenie do sieci może nastąpić po pozytywnym sprawdzeniu technicznym wybudowanych urządzeń. W tym celu Inwestor zobowiązany jest złożyć pisemny wniosek o dokonanie sprawdzenia technicznego wraz z dokumentami wskazanymi w załączniku nr 2A do „Wytocznych w sprawie odbiorów i sprawdzeń urządzeń elektroenergetycznych i sieci dystrybucyjnej w TAURON Dystrybucja S.A.”

### IV. Warunkiem odbioru i załączenia urządzeń jest wypełnienie i podpisanie załączników do niniejszych warunków.

1. Załącznik nr 2: Protokół z przyłączenia/odłączenia od/do sieci oprav oświetlenia drogowego do umowy nr 13/ośw/SR/18/2017,

Z poważaniem

Sprawę prowadził: Andrzej Wójcik  
tel. kom. 516 113 535

K/0:  
1 x NMG

**TAURON Dystrybucja S.A.**  
Częstochowa  
Starszy Specjalista ds. Przygotowania i Rozliczeń  
  
**Andrzej Wójcik**