

Urząd Miejski w Gorzowie Śl.
Wpłynęło
Kancelaria Ogólna

21.05.2018

12510 21.05.2018 (P)

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Częstochowie
al. Armii Krajowej 5, 42-202 Częstochowa
Infolinia: +48 32 606 0 616
info@tauron-dystrybucja.pl

Ilość załączników

Podpis *Kulesza*



1012037657



Gmina Gorzów Śląski
ul. Wojska Polskiego 15
46-310 Gorzów Śląski

Częstochowa, dn. 15.05.2018r.

TDS/NMG/AW/208/2018-05-15
1012080705

Dotyczy: warunków technicznych przyłączenia nowego punktu oświetlania ulicznego
w miejscowości Krzyżanowice, dz. nr 399.

W odpowiedzi na Państwa wniosek o określenie warunków technicznych przyłączenia do sieci dystrybucyjnej dla dobudowy nowego punktu świetlnego informujemy, że wyrażamy zgodę na dobudowę nowej oprawy oświetlenia drogowego w ramach istniejącej mocy przyłączeniowej.

Przesyłamy warunki techniczne przyłączenia nowych punktów świetlnych dla wskazanej lokalizacji:

- Krzyżanowice, dz. nr 399.

Z poważaniem

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Częstochowie
Starszy Specjalista ds. Przygotowania i Rozliczeń

Andrzej Wójcik
Andrzej Wójcik

Sprawę prowadził: Andrzej Wójcik
tel. kom. 516 113 535

Załączniki:

1x warunki techniczne przyłączenia

K/o:

1 x NMG

TAURON Dystrybucja S.A.
ul. Podgórska 25A
31-035 Kraków

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitał zakładowy (wpłacony): 560.611.250,96 zł
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000073321

www.tauron-dystrybucja.pl

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Częstochowie
al. Armii Krajowej 5, 42-202 Częstochowa
Infolinia: +48 32 606 0 616
info@tauron-dystrybucja.pl



Częstochowa, dn. 15.05.2018r.

Gmina Gorzów Śląski
ul. Wojska Polskiego 15
46-310 Gorzów Śląski

TDS/NMG/AW/208/2018-05-15
1012080705

Dotyczy: uzgodnienie warunków technicznych przyłączenia oprawy oświetlenia ulicznego w miejscowości Krzyżanowice, dz. nr 399.

Odpowiadając na pismo uzupełniające z dnia 16.04.2018 roku w sprawie określenia warunków przyłączenia dla dobudowy nowego punktu świetlnego w miejscowości Krzyżanowice informujemy, że wyrażamy zgodę na przyłączenie do sieci TAURON Dystrybucja S.A. oprawy oświetleniowej o mocy wnioskowanej 0,07 kW w ramach istniejącej mocy przyłączeniowej, bez konieczności zawierania umowy przyłączeniowej.

I. Przy realizacji zadania należy spełnić następujące warunki:

1. Miejscem przyłączenia do sieci będzie linia oświetlenia drogowego słup nr 17 zasilany ze stacji transformatorowej SN/nN „**Krzyżanowice, CZZ30650**”.
2. Miejscem rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych i granicą eksploatacji będą zaciski prądowe linii skojarzonej na istniejącym słupie nr 17, w kierunku projektowanej instalacji.
3. Zakres prac związany z przyłączaniem obiektu do sieci do wykonania przez **Wnioskodawcę**:
 - a) na istniejącym słupie nr 17 w linii napowietrznej nN zainstalować oprawę oświetlenia ulicznego o mocy 70W zgodną ze standaryzacją przyjętą w TAURON Dystrybucja S.A. w II klasie ochrony i szczelnością nie mniejszą niż IP-65 (oprawy sodowe),
 - b) nowe elementy sieci trwale oznaczyć w celu wyodrębnienia majątku – czarny napis na białym tle określający właściciela.

Wybudowane elementy sieci pozostaną na majątku Gminy.

II. Informacje dodatkowe.

1. Instalację przyłączanego obiektu od miejsca rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych Wnioskodawca winien wykonać we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami prawa budowlanego dla urządzeń elektroenergetycznych. Termin realizacji zadania związanego z przyłączeniem projektowanych elementów sieci uzgodnić z Jednostką Terenową Olesno ul. Dobrodzieńska 19.
2. Istniejące urządzenia oświetlenia drogowego są czynnymi urządzeniami

energetycznymi, które znajdują się pod napięciem, prace przyłączenia do sieci należy wykonać metodą prac pod napięciem (PPN) z zachowaniem szczególnej ostrożności pod nadzorem Regionu SN/nN Częstochowa Zachód. Informujemy, że prace PPN na sieci będącej własnością T.D. S.A. mogą wykonywać tylko osoby posiadające stosowne upoważnienia do wykonywania tego typu prac wydane przez TAURON Dystrybucja S.A.

3. TAURON Dystrybucja S.A. Oddział Częstochowa oferuje wykonanie usługi zabudowy nowych punktów świetlnych na podstawie Państwa procedur przetargowych.

4. Przyłączane przez Wnioskodawcę urządzenia nie mogą wprowadzać do sieci zakłóceń o poziomie wyższym niż dopuszczalne, określone w przepisach.

5. Nowo projektowane urządzenia oświetleniowe pozostaną na majątku Gminy i będą eksploatowane ze względu na podłączenie do istniejącej sieci oświetleniowej stanowiącej majątek TD przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddział Częstochowa.

Ważność warunków ustala się na dwa lata od daty niniejszego pisma.

III. Wykaz dokumentów wymaganych przy zgłoszeniu gotowości przyłączenia obiektu do przyłączenia do sieci TAURON Dystrybucja S.A.:

1. Zgłoszenie gotowości instalacji do przyłączenia na wzorze „ZI” dostępnym na stronie internetowej www.tauron-dystrybucja.pl, który w części dotyczącej złożenia oświadczenia o stanie technicznym wykonanej instalacji, winien być potwierdzony przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia,
2. Przyłączenie do sieci może nastąpić po pozytywnym sprawdzeniu technicznym wybudowanych urządzeń. W tym celu Inwestor zobowiązany jest złożyć pisemny wniosek o dokonanie sprawdzenia technicznego wraz z dokumentami wskazanymi w załączniku nr 2A do „Wytucznych w sprawie odbiorów i sprawdzeń urządzeń elektroenergetycznych i sieci dystrybucyjnej w TAURON Dystrybucja S.A.”

IV. Warunkiem odbioru i załączenia urządzeń jest wypełnienie i podpisanie załączników do niniejszych warunków.

1. Załącznik nr 2: Protokół z przyłączenia/odłączenia od/do sieci opraw oświetlenia drogowego do umowy nr 13/ośw/SR/18/2017,

Z poważaniem

Sprawę prowadził: Andrzej Wójcik
tel. kom. 516 113 535

K/o:
1 x NMG

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Częstochowie
Starszy Specjalista ds. Przygotowania i Rozliczeń

Andrzej Wójcik