

Ogłoszenie nr 500251752-N-2018 z dnia 19-10-2018 r.

Gmina Gorzów Śląski: Wykonanie oświetlenia drogowego na terenie gminy Gorzów Śląski.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 613370-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Gorzów Śląski, Krajowy numer identyfikacyjny 15139861700000, ul. ul. Wojska Polskiego 15, 46310 Gorzów Śląski, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 034 3505710, 715, e-mail um@gorzowslaski.pl, faks 034 3505710, 715 wew. 42.

Adres strony internetowej (url): www.gorzowslaski.pl, www.bip.gorzowslaski.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie oświetlenia drogowego na terenie gminy Gorzów Śląski.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

IZS-IV.271.16.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie oświetlenia drogowego na terenie gminy Gorzów Śląski w miejscowościach: 1.1) Jastrzygowice - Morgi, gm. Gorzów Śląski – etap II. Zakres obejmuje budowę nowej linii oświetleniowej napowietrznej ze słupami żelbetowymi oraz zainstalowanie opraw oświetleniowych w drugiej klasie ochronności z lampami LED. 1.2) Kozłowice, ul. Kluczborska, gm. Gorzów Śląski na dz. Nr 290/8, 291/8, 294/10, 149/66, 461/24 i 462/24. Zakres obejmuje budowę odcinka nowej linii oświetleniowej kablowej ze słupami stalowymi. Obwód należy zasilić ze słupa Nr 12 istniejącej linii napowietrznej nN oraz zainstalować oprawy oświetleniowe w drugiej klasie ochronności z lampami LED. 1.3) Pawłowice, gm. Gorzów Śląski na dz. Nr 372 i 446. Zakres obejmuje budowę odcinka nowej linii oświetleniowej kablowej ze słupami stalowymi. Obwód należy zasilić z istniejącego złącza kablowo-pomiarowego ZKP nr 4122 oraz zainstalować oprawy oświetleniowe w drugiej klasie ochronności z lampami LED. 1.4) Pawłowice, gm. Gorzów Śląski na dz. Nr 275, 251 i 503.

Zakres obejmuje budowę odcinka oświetlenia drogowego w miejscowości Pawłowice, przy drodze powiatowej w rejonie budynków Nr 100 ÷ 104, ze słupami żelbetowymi. Obwód należy zasilić odcinkiem linii kablowej ze słupa Nr 30 istniejącej linii napowietrznej nN oraz zainstalować oprawy oświetleniowe w drugiej klasie ochronności z lampami LED. 1.5) Skrońsko gm. Gorzów Śląski na dz. 83, 142, 92 i 151. Zakres obejmuje budowę oświetlenia drogowego przy drodze gminnej, do słupa nr 39 na działce Nr 142, 92 i 151. Nową linię oświetleniową należy zasilić z zabudowanego przez TURON Dystrybucja S.A. rozłącznika bezpiecznikowego RSA na istniejącym słupie Nr 35 linii napowietrznej nN i oświetleniowej przy drodze gminnej oraz zainstalowanie oprawy oświetleniowej w drugiej klasie ochronności z lampą LED. 1.6) Krzyżanowice gm. Gorzów Śląski na dz.399. Zakres obejmuje przyłączenie do sieci linii oświetlenia drogowego (słup nr 17) zasilany ze stacji transformatorowej SN/nN „Krzyżanowice, CZZ30650”. Na istniejącym słupie nr 17 w linii napowietrznej nN należy zainstalować oprawę oświetlenia ulicznego o mocy 70W zgodną ze standaryzacją przyjętą w TURON Dystrybucja S.A. w II klasie ochrony i szczelnością nie mniejszą niż IP-65 (oprawy sodowe). 1.7) Gorzów Śląski, ul. Sienkiewicza. Zakres obejmuje przyłączenie do sieci linii oświetlenia drogowego (słup nr 5) zasilany ze stacji transformatorowej SN/nN „Gorzów Sienkiewicza, CZZ30725”. Na istniejącym słupie nr 5 w linii napowietrznej nN należy zainstalować oprawę oświetlenia ulicznego o mocy 70W zgodnie ze standaryzacją przyjętą w TAURON Dystrybucja S.A. w II klasie ochrony i szczelnością nie mniejszą niż IP-65 (oprawy sodowe). 2. Szczegółowy zakres zamówienia określa dokumentacja projektowa – załącznik nr 9 do SIWZ, przedmiary robót – załącznik nr 10 do SIWZ, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – załącznik nr 11 do SIWZ oraz warunki techniczne przyłączenia dla Krzyżanowice gm. Gorzów Śląski na dz.399 i Gorzów Śląski, ul. Sienkiewicza – załącznik nr 12 do SIWZ. Lokalizację stanowiska słupowego – Krzyżanowice i Gorzów Śląski ul. Sienkiewicza stanowi załącznik nr 13 do SIWZ. UWAGA!!! 3. Zamawiający informuje, że przedmiotowe zamówienie określone w dokumentacji projektowej dotyczące budowy linii oświetleniowej Jastrzygowice – Morgi nie obejmuje w niniejszym postępowaniu do wykonania punktu od 1 do 12 współrzędnych geodezyjnych (zakres wykonany w 2017r.). Wykonawca do realizacji zamówienia i wyceny oferty bierze tylko pod uwagę roboty określone w dokumentacji projektowej dotyczącej budowy linii oświetleniowej Jastrzygowice - Morgi od punktu 13 współrzędnych geodezyjnych (od nr 09 słupa linii oświetleniowej).

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45316110-9

Dodatkowe kody CPV: 45231400-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/10/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 142202.14

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:

0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Elektroinstalacyjny "OLDA" Dariusz Urbański

Email wykonawcy: olda@interia.eu

Adres pocztowy: Wędrynia 55

Kod pocztowy: 46-275

Miejscowość: Chudoba

Kraj/woj.: opolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 131526.16

Oferta z najniższą ceną/kosztem 131526.16

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 159988.06

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.


BURMISTRZ
mgr inż. Artur Tomala