

#### 4. Pytania i odpowiedzi do SIWZ z dnia 20.04.2020r.

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:  
„**Utworzenie żłobka w Gorzowie Śląskim**” IZP-IV.271.10.2020

W związku z otrzymaniem w dniu **20.04.2020r.**, zapytania dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1843 z późn. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi, jednocześnie informując **że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.**

##### **Pytanie nr 1 :**

Wg rysunku rzutu placu zabaw i opisu placu zabaw Wykonawca ma obowiązek zachować odpowiednie strefy bezpieczeństwa dla oferowanych urządzeń. Mowa jest także o linii wyznaczającej powierzchnię placu zabaw. Proszę o informację z jakiego materiału i na jakiej powierzchni należy to wykonać?

##### **Odpowiedź:**

Linia bezpieczeństwa na projekcie zagospodarowania terenu służy do pokazania bariery, której nie można przekroczyć w związku z warunkami technicznymi. Nie należy jej zaznaczać na powierzchni w żaden sposób. Nie wolno jednak jej przekroczyć z montowanymi urządzeniami.

##### **Pytanie nr 2:**

W pozycji przedmiarowej nr 114 mowa jest o zabezpieczeniu ogrodzenia od górnej powierzchni. Proszę o podanie rysunków szczegółowych rozwiązania tego zabezpieczenia.

##### **Odpowiedź:**

Panel ogrodzeniowy powinien być zabezpieczony przed czynnikami mogącymi wyrządzić krzywdę dzieciom, np. wystające ostre elementy. Szczegółowy dobór rozwiązania zależy od wybranego producenta.

##### **Pytanie nr 3:**

Wg pozycji przedmiarowej 115 ogrodzenie wykonane z drutu nierdzewnego. W opisie technicznym placu zabaw jest mowa o ocynkowanym i pomalowanym. Jakie ogrodzenie należy przyjąć?

##### **Odpowiedź:**

Należy przyjąć ogrodzenie według projektu.

##### **Pytanie nr 4:**

Na rys. „zagospodarowanie terenu” zaznaczono wzdłuż ogrodzenia „projektowana zieleń niska” proszę o doprecyzowanie ca należy przez to rozumieć i czy należy to przyjąć w ofercie.

##### **Odpowiedź:**

Należy przyjąć do wyceny zieleń niską zgodnie z zagospodarowaniem terenu (zał. nr 10 do SIWZ) np. tawuła brzoźolistna, tawuła japońska, lawenda, pięciornik.

**Pytanie nr 5:**

Proszę o sprecyzowanie najlepiej na rysunku gdzie ma być kostka brukowa, krawężniki. Podana ilość w przedmiarze 688,20m<sup>2</sup> wydaje nam się że jest zaniżona o ok. 100m<sup>2</sup>. W przedmiarze także brak krawężników. Proszę zwrócić uwagę co ma się znajdować na podłożu na przewieszeniu budynku.

**Odpowiedź:**

Od północnej strony budynku (elewacja frontowa) jest istniejąca kostka brukowa. Jej zakończenie pokazano przerywaną linią.

**Pytanie nr 6:**

Brak w przedmiarze oznakowania miejsca postojowego dla niepełnosprawnych, czy należy to uwzględnić?

**Odpowiedź:**

Tak, należy uwzględnić.

**Pytanie nr 7:**

Kto ponosi koszty serwisu zamontowanych urządzeń np. klimatyzacji, wentylacji przez okres trwania gwarancji?

**Odpowiedź:**

Koszty serwisu w okresie trwania gwarancji ponosi Zamawiający.

**Pytanie nr 8:**

Co w przypadku jeśli Wykonawca udzieli gwarancji ma 60mcy a urządzenia np. wentylacja, klimatyzacji, urządzenia placu zabaw są objęte gwarancją producenta np. 36mcy?

**Odpowiedź:**

Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady udziela Wykonawca, zgodnie z rozdziałem XIII SIWZ która obejmuje zamontowane materiały i urządzenia.

BURMISTRZ  
mgr inż. Artur Tomala

