

Pytania i odpowiedzi do SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim” (Etap III)

- Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej

W związku z otrzymaniem w dniu 08.07.2020r., zapytania dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1843 z późn. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi, jednocześnie informując że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Pytanie:

Analizując dokumentację dot. przetargu na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej dla Urzędu w Gorzowie Śląskim, chciałbym zwrócić uwagę na dość poważny błąd w projekcie - moc umowna obiektu: 20 kw, moc instalacji fotowoltaicznej: 20,4.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami moc generatora /instalacji fotowoltaicznej/ nie może być większa niż moc umowna obiektu - będzie to powodem odrzucenia zgłoszenia gotowości przyłączenia mikroinstalacji przez OSD Tauron.

Odpowiedź:

Moc modułów fotowoltaicznych dla projektowanej instalacji w warunkach standardowych (temperatura ogniwa $t=25^{\circ}\text{C}$ promieniowanie $1000\text{W}/\text{m}^2$ oraz spektrum promieniowania AM1,5) wynosi 20,4KW, natomiast moc całej instalacji (moduły i falownik) wynosi 20.0 KW.

W związku z faktem, że udzielone odpowiedzi nie powoduje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

BURMISTRZ

mgr inż. Artur Tomala