

Pytania i odpowiedzi do SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim” (Etap III)
- Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej

W związku z otrzymaniem w dniu 13.07.2020r., zapytania dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1843 z późn. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi, jednocześnie informując że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Pytanie:

W dokumencie projektowym w wymaganiach technicznych podany panel PV o mocy 270 Wp, natomiast na rysunku E-1 oraz E-2 zaprojektowane są stringi z modułami o mocy 340 Wp. Prosimy o sprecyzowanie oraz o poprawienie treści projektu.

Odpowiedź:

Przyjąć należy - zgodnie z rysunkiem E-1 oraz E-2 stringi z modułami o mocy 340 Wp. Wartość 340 Wp należy również przyjąć w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (zał. nr 7 do SIWZ).

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

BURMISTRZ

mgr inż. Artur Tomala