

## Pytania i odpowiedzi do SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:  
„Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim” (Etap III)  
- Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej

W związku z otrzymaniem w dniu 15.07.2020r., zapytania dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1843 z późn. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi, jednocześnie informując że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

### Pytanie:

1. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie modułów PV:
  - o większych wymiarach i wadze?
  - o mniejszych wymiarach i wadze?
2. W załączniku wysyłam parametry techniczne panelu PV o mocy 340W. Prosimy o sprawdzenie, czy spełnia kryterium równoważności.

### Odpowiedź:

1. Dopuszcza się zastosowanie modułów PV o ciężarze do 20Kg . Przystosować konstrukcję oraz mocowanie do wykorzystanych modułów .
2. Parametry techniczne panelu PV o mocy 340W spełniają kryterium równoważności przy zapewnieniu nie przekroczenia moc 20,4KW dla modułów oraz 3 diod baypasu w module.

W związku z faktem, że udzielone odpowiedzi nie powoduje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

**BURMISTRZ**

mgr inż. Artur Tomala