

Informacja

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020r., poz. 310 z późn. zm.)

podaję do publicznej wiadomości informację

że Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu

wszczął postępowanie administracyjne

w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

1. prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące tj. pod rzeką Prosną w km 186+150, za pomocą przewiertu sterowanego (metodą bezwykopową) sieci kablowej jednotorowej Sn, 3xNA2XS(FL)2Y 1x70mm², 15 kV w rurze osłonowej na głębokości min. 2,5m pod twardym dnem cieku, zlokalizowanej w miejscowości Dietrzkowice, w granicach działki dz. 815/1 obręb Dietrzkowice, gm. Łubnice, powiat wieruszowski, woj. łódzkie, o parametrach:

Ciek	Numer działki	Długość przewiertu (koryto) [m]	Rzędna dna rzeki [m n.p.m.]	Rzędna wierzchu rury osłonowej [m n.p.m.]	Współrzędne geodezyjne przecisku	Współrzędne geodezyjne przecisku
Proсна	815/1 obręb Dietrzkowice	11	171,90	169,40	pkt. I x = 6523362,5 y = 5667240,5;	pkt. J x = 6523358,8 y = 5667220,4;

2. prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące tj. pod kanałem starorzecza Proсны w km 186+150, za pomocą przewiertu sterowanego (bezwykopową) sieci kablowej jednotorowej Sn, 3xNA2XS(FL)2Y 1x70mm², 15 kV, w rurze osłonowej na głębokości min. 2,5 m pod twardym dnem cieku, zlokalizowanej w miejscowości Uszyce, w granicach działki dz. 43 obręb Uszyce, gm. Gorzów Śląski, powiat oleski, woj. opolskie, o parametrach:

Ciek	Numer działki	Długość przewiertu (koryto) [m]	Rzędna dna rzeki [m n.p.m.]	Rzędna wierzchu rury osłonowej [m n.p.m.]	Współrzędne geodezyjne przecisku	Współrzędne geodezyjne przecisku
Proсна	43 obręb Uszyce	1,3	172,30	169,80	pkt. K x = 6523348,1 y = 5667165,2;	pkt. L x = 6523345,8 y = 5667153,4;

3. prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące tj. pod kanałem starorzecza Proсны w km 186+150, za pomocą przewiertu sterowanego (bezwykopową) sieci kablowej jednotorowej Sn, 3xNA2XS(FL)2Y 1x70mm², 15 kV, w rurze osłonowej na głębokości min. 2,5 m pod twardym dnem cieku, zlokalizowanej w miejscowości Uszyce, w granicach działki dz. 43, 2 obręb Uszyce, gm. Gorzów Śląski, powiat oleski, woj. opolskie, o parametrach:

Ciek	Numer działki	Długość przewiertu (koryto) [m]	Rzędna dna rzeki [m n.p.m.]	Rzędna wierzchu rury osłonowej [m n.p.m.]	Współrzędne geodezyjne przecisku	Współrzędne geodezyjne przecisku
Proсна	43, 2 obręb Uszyce	9,0	172,60	170,10	pkt. P x=6523326,5 y=5667050,6;	pkt. R x = 6523322,2 y = 5667027,6

4. lokalizowania na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych sieci kablowej jednotorowej Sn, 3xNA2XS(FL)2Y 1x70mm², 15 kV w m. Uszyce, dz. 43 i 2; gm. Gorzów Śląski, powiat oleski, woj. opolskie.

Obowiązek podawania informacji do publicznej wiadomości wynika z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020r., poz. 310 z późn. zm.).

Wobec powyższego proszę umieścić informację w sposób zwyczajowo przyjęty w celu podania do publicznej informacji (tj. BIP, tablica ogłoszeń) na okres 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma.

Po upływie ww. terminu proszę następnie o niezwłoczne przekazanie z potwierdzeniem pieczęcią i podpisem Informacji, że była ona wywieszona przez okres 7 dni, do Działu Zgód Wodnoprawnych Zarządu Zlewni w Kaliszu z siedzibą przy ul. Skarszewskiej 42A, 62-800 Kalisz.

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona o posiadane dowody i materiały.

Dyrektor
Anna Marecka
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Urząd Gminy Łubnice
ul. Sikorskiego 102,
98-432 Łubnice
(ePUAP: /UGLUBNICE/SkrytkaESP)
2. Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim
ul. Wojska Polskiego 15
46-310 Gorzów Śląski
(ePUAP: /660q2rlvsj/SkrytkaESP)
3. ZZ w Kaliszu, ZUZ, a/a; BIP RZGW Poznań