

**Informacja  
o wszczęciu postępowania administracyjnego**

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023r., poz. 1478)

**podają do publicznej wiadomości informację**

że Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu

wszczą postępowanie administracyjne

w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

usługę wodną polegającą na odprowadzeniu wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych z terenu Gospodarstwa Uszyce, Uszyce 90, 46-310 Gorzów Śląski za pomocą istniejących wylotów tj.:

- **do ziemi tj. do rowu melioracyjnego za pomocą istniejącego wylotu W-3**, zlokalizowanego na działce 608/1, obręb 0081 Uszyce, gmina Gorzów Śląski, powiat oleski, województwo opolskie, z terenu Gospodarstwa Uszyce, Uszyce 90, 46-310 Gorzów Śląski (średnica 200 mm, współrzędne geodezyjne PL-ETRF2000 – X:5664282, Y:6524283),

maksymalnej w m<sup>3</sup>na sekundę -  $Q_{\max.s} = 0,142 \text{ m}^3/\text{s}$ ,

średniej w m<sup>3</sup>na rok -  $Q_{\text{śr.r}} = 7025,3 \text{ m}^3/\text{rok}$ ,

z powierzchni:

zlewni rzeczywistej -  $F_{rz} = 1,275 \text{ ha}$ ,

zlewni zredukowanej -  $F_{zr} = 1,0775 \text{ ha}$ ,

- **do wód tj. do ciek Młynówka za pomocą istniejącego wylotu W-2**, zlokalizowanego na działce 620/14, obręb 0081 Uszyce, gmina Gorzów Śląski, powiat oleski, województwo opolskie, z terenu Gospodarstwa Uszyce, Uszyce 90, 46-310 Gorzów Śląski (średnica 200 mm, współrzędne geodezyjne PL-ETRF2000 – X:5664214, Y:6524500), w ilości:

maksymalnej w m<sup>3</sup>na sekundę -  $Q_{\max.s} = 0,130 \text{ m}^3/\text{s}$ ,

średniej w m<sup>3</sup>na rok -  $Q_{\text{śr.r}} = 6\,422,2 \text{ m}^3/\text{rok}$ ,

z powierzchni:

zlewni rzeczywistej -  $F_{rz} = 1,15 \text{ ha}$ ,

zlewni zredukowanej -  $F_{zr} = 0,985 \text{ ha}$ ,

- **do wód tj. do ciek Młynówka za pomocą istniejącego wylotu W-4**, zlokalizowanego na działce 620/14, obręb 0081 Uszyce, gmina Gorzów Śląski, powiat oleski, województwo opolskie, z terenu Gospodarstwa Uszyce, Uszyce 90, 46-310 Gorzów Śląski (średnica 200 mm, współrzędne geodezyjne PL-ETRF2000 – X:5664206, Y:6524502), w ilości:

maksymalnej w m<sup>3</sup>na sekundę -  $Q_{\max.s} = 0,051 \text{ m}^3/\text{s}$ ,

średniej w m<sup>3</sup>na rok -  $Q_{\text{śr.r}} = 2504,3 \text{ m}^3/\text{rok}$ ,

z powierzchni:

zlewni rzeczywistej -  $F_{rz} = 0,447 \text{ ha}$ ,

zlewni zredukowanej -  $F_{zr} = 0,3841 \text{ ha}$ ,

Wprowadzane do wód i do ziemi wody opadowe lub roztopowe nie powinny zawierać substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających:

- 100 mg/l zawiesin ogólnych,
- 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych.

**Obowiązek podawania informacji do publicznej wiadomości wynika z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023r., poz. 1478).**

**Wobec powyższego proszę umieścić informację w sposób zwyczajowo przyjęty w celu podania do publicznej informacji (tj. BIP, tablica ogłoszeń) na okres 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma.**

**Po upływie ww. terminu proszę następnie o niezwłoczne przekazanie z potwierdzeniem pieczęcią i podpisem Informacji, że była ona wywieszona przez okres 7 dni, do Działu Zgód Wodnoprawnych Zarządu Zlewni w Kaliszu z siedzibą przy ul. Skarszewskiej 42A, 62-800 Kalisz.**

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona o posiadane dowody i materiały.

Dyrektor  
Anna Marecka

/podpisano elektronicznie/

**Otrzymują:**

1. Urząd Gminy w Gorzowie Śląskim  
ul. Wojska Polskiego 15  
46-310 Gorzów Śląski  
**(ePUAP: /660q2rlvsj/SkrytkaESP)**
2. ZZ w Kaliszu, ZUZ, a/a; BIP RZGW Poznań.