

**Informacja
o wszczęciu postępowania administracyjnego**

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. 2024, poz. 1087)

podaję do publicznej wiadomości informację
że Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu
wszczął postępowanie administracyjne
w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
w ramach zadania pn.

„Przebudowa dróg gminnych ul. Piłsudskiego oraz Ks. J. Olszoka w Gorzowie Śląskim wraz z budową
kanalizacji deszczowej i przebudową wodociągu” na:

1. wykonanie urządzenia wodnego tj.
 - 1.1. wykonanie wylotu W1 o średnicy 250 mm, odprowadzającego wody opadowe lub roztopowe do rowu przydrożnego (zlokalizowanego w obrębie działki ewidencyjnej 2722, 2129 obręb 160802_4.0046 Gorzów Śląski, powiat oleski, gmina Gorzów Śląski – miasto, woj. opolskie),
 - 1.2. wykonanie wylotu W1 o średnicy 315 mm, odprowadzającego wody opadowe lub roztopowe do rowu przydrożnego (zlokalizowanego w obrębie działki ewidencyjnej 2722 obręb 160802_4.0046 Gorzów Śląski, powiat oleski, gmina Gorzów Śląski – miasto, woj. opolskie),
2. usługę wodną polegającą na odprowadzeniu wód opadowych i roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych do urządzenia wodnego, tj. do rowu przydrożnego z terenów pasa drogowego drogi gminnej ul. Olszoka i ul. Karola Miarki
 - 2.1. za pomocą projektowanego wylotu W1 fi 250 mm, w ilości:
maksymalnej w m³na sekundę - $Q_{\max.s} = 0,01223 \text{ m}^3/\text{s}$,
średniej w m³na rok - $Q_{\text{śr.r}} = 552,1 \text{ m}^3/\text{rok}$,
z powierzchni:
zlewni rzeczywistej - $F_{rz} = 0,2264 \text{ ha}$, zlewni zredukowanej - $F_{zr} = 0,0849 \text{ ha}$,
 - 2.2. za pomocą projektowanego wylotu W2 fi 315 mm, w ilości:
maksymalnej w m³na sekundę - $Q_{\max.s} = 0,01593 \text{ m}^3/\text{s}$,
średniej w m³na rok - $Q_{\text{śr.r}} = 719,3 \text{ m}^3/\text{rok}$,
z powierzchni:
zlewni rzeczywistej - $F_{rz} = 0,3424 \text{ ha}$, zlewni zredukowanej - $F_{zr} = 0,1107 \text{ ha}$,

Wprowadzane do wód i do ziemi wody opadowe lub roztopowe nie powinny zawierać substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających:

- 100 mg/l zawiesin ogólnych,
- 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych.

Obowiązek podawania informacji do publicznej wiadomości wynika z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2024 r., poz. 1087).

Wobec powyższego proszę umieścić informację w sposób zwyczajowo przyjęty w celu podania do publicznej informacji (tj. BIP, tablica ogłoszeń) na okres 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma.

Po upływie ww. terminu proszę następnie o niezwłoczne przekazanie z potwierdzeniem pieczęcią i podpisem Informacji, że była ona wywieszona przez okres 7 dni, do Działu Zgód Wodnoprawnych Zarządu Zlewni w Kaliszu z siedzibą przy ul. Skarszewskiej 42A, 62-800 Kalisz.

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona o posiadane dowody i materiały.

Z UP. DYREKTORA

Monika Strojna
KIEROWNIK

/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim
ul. Wojska Polskiego 15
46-310 Gorzów Śląski,
(ePUAP: /660q2rlvsj/SkrytkaESP)
2. ZZ w Kaliszu, ZUZ, a/a; BIP RZGW Poznań.